

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

ZARZĄD GŁÓWNY

Znak *34/2021/B*

Warszawa, 19.02.2021 r.

Szanowne Pani,

Ewa Terlikowska

Ewelina Ochocka

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

przesyłamy uwagi do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych:

1. Rozporządzenie nie powinno powodować konieczności prowadzenia uzgodnień dodatkowych do już obecnie prowadzonych, co powodowałoby wydłużenie realizacji inwestycji i wydłużenie czasu uruchamiania dostaw paliwa gazowego do nowych Klientów, co może przełożyć się na wzrost kosztów przyłączenia;
2. Nie opisano jednoznacznie rozdzielenia kompetencji WUG i UDT w odniesieniu do gazociągów na terenie Zakładów Górniczych nafty i gazu;
3. Nie opisano jednoznacznie obszarów działania Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do rurociągów przesyłowych, np. w sytuacji wydawania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji;
4. Rozporządzenie nie powinno powodować zwiększenia zakresu podległości pod dozór rodzajów gazociągów w stosunku do stanu obecnego, co mogłoby spowodować zwiększenie kosztów działania firm wykonawczych, spółek zajmujących się wytwarzaniem, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych, a zwiększenie kosztów działalności, szczególnie w przypadku małych firm lokalnych, może je wykluczyć z rynku;
5. **§ 17** – wymagania są wyższe niż w PN-EN ISO 3183, należy skorygować;
6. **§ 19 ust.1 i §23 ust.2** powinny być zgodne z EN 12732; przywołaną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
7. **§ 36 ust. 4.2** przyrost ciśnienia nie następuje krokowo tylko płynnie, rejestracja jest krokowa;
8. **§ 36 ust. 5** – zbyt mała rozdzielczość pomiaru.

Jeżeli kwestie te wymagają wyjaśnienia – nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,



Biuro Zarządu Głównego

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

tel. 22 826 28 94, e-mail: biuro@pzits.pl

www.pzits.pl