



1. Jaki % obciążenia chłodniczego pokrywa chłodzenie podłogowe?

W przedstawionej analizie założono całkowite pokrycie obciążenia przez chłodzenie podłogowe.

2. Czy istnieje możliwość przegrzania pionowego gruntowego wymiennik ciepła w sezonie letnim?

Istnieje taka możliwość dlatego też w trakcie prezentacji zwrócono uwagę na wskaźnik Imbalance Ratio (IR), który mówi o stosunku energii pobieranej z gruntu do energii oddawanej do gruntu. W sytuacji, gdy wynosi on 0%, mamy układ, który pobiera oraz oddaje tyle samo energii do gruntu w cyklu rocznym.